

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 112 DI DATA 15/10/2018

OGGETTO: Affidato diretto a cottimo fiduciario dei "Lavori di ripristino funzionamento impianto solare termico" all'impresa Tecnoimpianti Obrelli (TN) C.F. 00506290220. CIG Z882545B35.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**

Addì **QUINDICI (15)**

del mese di **OTTOBRE**

alle ore

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

IL DIRETTORE

Dott.Ssa Martielli Delia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE GENERALE

- Considerato che lo Statuto dell'A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 46 del 16/03/2017, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore Generale la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. e ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Constatato che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore Generale dell'Azienda;
- Vista la determina n. 108 del 01/10/2018, con la quale veniva affidato alla STEA PROGETTO S.R.L. (Arco - TN) PIVA 01994700225 incarico tecnico per la verifica delle anomalie di funzionamento dell'impianto solare termico;
- Rilevato che la STEA PROGETTO S.r.l. nella persona dell'Ing. Giulia Benatti ha svolto il proprio incarico tramite sopralluoghi presso l'impianto solare termico installato presso la struttura, alla presenza della direzione dell'ente, del direttore dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50 - SECONDO STRALCIO - 3° cottimo - Opere meccaniche"; dell'impresa installatrice dell'impianto Tecnoimpianti Obrelli S.r.l., dell'impresa conduttrice dell'impianto Gruber S.r.l. e del fornitore dei pannelli solari;
- Vista la relazione redatta dall'Ing. Giulia Benatti in cui viene analizzata la situazione esistente dell'impianto solare termico e valutata l'ipotesi di intervento in essa delineata, comprendente le seguenti attività:
 - 1) Invertire i collegamenti scambiatore boiler e pannelli solari;
 - 2) Installare regolatori di flusso sulle montanti delle quattro file di pannelli;
 - 3) Svuotare, lavare e poi ricaricare l'intero impianto
 - 4) Sostituire raccordo di carico rotto e anche misuratore di portata della pompa di ricircolo;
 - 5) Riprogrammare la centralina di regolazione della Viessmann da tecnico qualificato;
 - 6) Chiudere le valvole di sfiato una volta messo in funzione l'impianto;
 - 7) Isolare scambiatori acqua calda e relativi collegamenti;
 - 8) Recuperare la pratica INAIL deposita e verificare i vasi d'espansione;
 - 9) Estrarre e pulire dal calcare gli scambiatori dei bollitori solari.
- Preso atto che l'intervento di inversione dei collegamenti scambiatore boiler e pannelli solari - punto 1 dell'ipotesi di intervento- sarà eseguita dalla Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. senza alcun onere per la A.P.S.P., in quanto riconducibile ad un'impresca installazione;
- Preso atto che la ditta Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. ha dato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento di lavaggio e ricarica dell'intero impianto - punto 3 dell'ipotesi di intervento- addebitando alla A.P.S.P. il solo costo per la fornitura di glicole solare;
- Preso atto che l'intervento di isolamento scambiatori acqua calda e relativi collegamenti - punto 7 dell'ipotesi di intervento- sarà eseguita dalla Gruber S.r.l. senza alcun onere per la A.P.S.P., in quanto riconducibile ad un'impresca installazione degli scambiatori da loro forniti e posati;

- Ritenuto necessario eseguire anche gli interventi di sostituzione raccordo di carico rotto e misuratore di portata – punto 4 ipotesi di intervento – di riprogrammazione della centralina di regolazione – punto 5 ipotesi di intervento- e chiusura delle valvole di sfiato- punto 6 ipotesi di intervento;
- Considerato che la riprogrammazione della centralina sarà affidata alla ditta fornitrice della centralina stessa;
- Ritenuto di non eseguire immediatamente l'installazione di regolatori di flusso sulle montanti e la pulizia degli scambiatori dei bollitori solari – punti 2 e 9 ipotesi di intervento- in quanto si tratta di prestazioni accessorie non strettamente necessarie per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto;
- Rilevato che l'importo stimato per l'esecuzione del lavoro di installazione di parapetti è inferiore a € 50.000,00 e, dunque, si può procedere ad affidamento diretto a ditta ritenuta idonea;
- Vista la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento relativa al "Differimento del termine per l'applicazione dell'articolo 9 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi della procedura di gara e per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Vista l'offerta presentata dalla ditta Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. del 27/09/2018 registrata al nostro protocollo n. 3051 del 28/09/2018, per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino dell'impianto solare termico della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi", comprendenti gli interventi di lavaggio e ricarica dell'intero impianto, di sostituzione raccordo di carico rotto e misuratore di portata e chiusura delle valvole di sfiato- punti 3, 4 e 6 ipotesi di intervento –al prezzo complessivo di € 2.162,50# oltre IVA 10%;
- Vista la dichiarazione presentata dalla Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. prot. n. 3221 del 12/10/2018 attestante l'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Considerato che la spesa prevista per i lavori di ripristino dell'impianto solare termico è pari ad € 2.378,75# IVA 10% inclusa, sarà ammortizzata al coefficiente annuo del 10%, con quota dimezzata per il primo esercizio, e sarà contabilizzata nel conto "Impianti generici e specifici";
- Ritenuto che vi siano ragioni di urgenza nell'adozione del presente provvedimento, onde consentire il celere corso del procedimento di affidamento e consegna dei lavori;
- Vista la L.P. n. 26/93 e ss.mm.;
- Visto il "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
- Vista la L.P. n. 2 del 09/03/2016;
- Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm. e ii.;
- Visto il Regolamento per i contratti approvato con deliberazione n. 23 dd. 13/07/2017 del Consiglio di Amministrazione;
- Visto il D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di dare atto che la ditta Tecnoimpianti Obrelli (TN) C.F. 00506290220 eseguirà l'intervento di inversione dei collegamenti scambiatore boiler e pannelli solari, come descritto in premessa, senza alcun onere per la A.P.S.P.;
2. di affidare direttamente a cottimo fiduciario i "**Lavori di ripristino funzionamento impianto solare termico**" all'impresa Tecnoimpianti Obrelli (TN) C.F. 00506290220, per un importo pari a €

2.162,50# oltre IVA 10%, alle condizioni specificate del 27/09/2018 registrata al nostro protocollo n. 3051 del 28/09/2018;

3. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di ripristino dell'impianto solare termico è pari ad € 2.378,75# IVA 10% inclusa, sarà ammortizzata al coefficiente annuo del 10%, con quota dimezzata per il primo esercizio, e sarà contabilizzata nel conto "Impianti generici e specifici";
4. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7;
5. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm., del Regolamento Europeo privacy (UE) 2016/679 e dell'art. 32 della L. 69/2009;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Delia Martielli